ПАСПОРТ

Камеры распределительной подстанции

Установочный номер в схеме № 21

Завод изготовитель Электрощит г. Бузулук, Год выпуска 1954

Заводской номер 1742

Место установки РП-17

Выключатель: тип ВМП-10, зав № 43058, год выпуска 1954

Привод: тип ПП-М, зав № 54, год выпуска 1953

Шинный разъединитель: тип —, год выпуска —

Линейный разъединитель: тип —, год выпуска —

Трансформаторы тока:

Фаза А: тип ТТ, Коэфф. трансф. 600/5, зав № 57, год выпуска 1967г.

Фаза В: тип —, Коэфф. трансф. —/5, зав № —, год выпуска — г.

Фаза С: тип ТТ, Коэфф. трансф. 800/5, зав № 51г, год выпуска 1967 г.

Паспорт составил:

Должность	Фамилия и инициалы	Дата	
мастер	Трошев Н.В.	январь 2022	

1.1 РЕМОНТ

(краткие записи о проведённом ремонте)

Наработка	Параметр характеризующий ресурс или срок службы
С начала эксплуатации	
После последнего ремонта	

Сведения о проведённом ремонте

18.06.21 - ремонт КВ (установка нового, замена деталей с/рез

02.02.22 - Ремонт КВ (регулировка замена изношенных

деталей

11.02.22 КВ - ремонт КВ (установка

26.01.24 Ревизия КВ (ремонт привода, регулировка, смазывание)

1.1. УЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Дата	Вид технического обслуживания	Основание	Должность, фамилия		Примечание
			Выполнившего работу	Проверившего работу	
~~[illegible]~~ 30.04.20	Ревизия кон, ССО	план-график	Фролов НВ	контролер Б.Н.	
06.02.21	ревизия ССО МВ, конт. соед.	план-график	Фролов НВ	Горюхов ПБ	
02.02.22	ревизия МВ, ССО, кабеля	план-график-задвиж	Фролов НВ	Горюхов ПБ	
11.12.22	ревизия, напор. МВ	план-г/	Фролов НВ	Горюхов ПБ	
26.04.24	Ревизия, испытан МВ	план-график	Фролов НВ	Горюхов ПБ	
26.10 2025	Ревизия задвижек плана	плана	Фролов НВ	Горюхов ПБ	