ПАСПОРТ

Камеры распределительной подстанции

Установочный номер в схеме № 10

Завод изготовитель БЭЗ г. Райчихинск, Год выпуска 1954

Заводской номер 937

Место установки РП-17

Выключатель: тип ВМГ-133, зав № 15302, год выпуска 1954

Привод: тип ПРБА-114, зав № 096, год выпуска 1953

Шинный разъединитель: тип РВ-10, год выпуска 1954

Линейный разъединитель: тип РВ-10, год выпуска 1954

Трансформаторы тока:

Фаза А: тип —. Коэфф. трансф. —/5, зав № —, год выпуска — г.

Фаза В: тип —. Коэфф. трансф. —/5, зав № —, год выпуска — г.

Фаза С: тип —. Коэфф. трансф. —/5, зав № —, год выпуска — г.

Паспорт составил:

Должность	Фамилия и инициалы	Дата	
мастер	Фролов АВ	01. 2020	

1.1 РЕМОНТ

(краткие записи о проведённом ремонте)

Наработка	Параметр характеризующий ресурс или срок службы
С начала эксплуатации	
После последнего ремонта	
Сведения о проведённом ремонте	
25.02.2020 Ремонт МВ (замена осерного изолятора, испытание, регулировка)	
14.03.2021г. Ремонт МВ (замена масла, замена бака уравнителя, замена гибкой связи)	
18.05.23 Ремонт МВ (регулировка, замена масла, замена гибкой связи)	
15.03.24 Ремонт МВ (замена розетки, замена контакта шпока, замена масла, настройка)	

1.1. УЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Дата	Вид технического обслуживания	Основание	Должность, фамилия		Примечание
			Выполнившего работу	Проверившего работу	
25.02 2020	Ревизия, испытания	план-график	Зайцев Е.В.	Фролов А.В.	
14.01 2021	Ревизия, испытания	план график	Ломакин Д.В.	Фролов А.В.	
14.02 2022	Ревизия, испытания	план график	Зайцев Е.В.	Фролов А.В.	
17.05 2023	Ревизия, испытания	план график	Лабзев А.А.	Фролов А.В.	
15.03 2024	Ревизия, испытания	план график	Румянцев К.Е.	Фролов А.В.	
19.02 2025	Ревизия, испытания	план график	Федоров В.Н.	Румянцев К.Е.	
27.02 2026	Ревизия, испытания	план график	Федоров В.Н.	Фролов А.В.	