ПАСПОРТ

Камеры распределительной подстанции

Установочный номер в схеме № 11

Завод изготовитель ЗЭЗ г. Рославльск, Год выпуска 1954

Заводской номер 942

Место установки РП-17

Выключатель: тип ВМГ-133, зав № 19341, год выпуска 1957

Привод: тип ПЭ-10, зав № б/н, год выпуска —

Шинный разъединитель: тип РВ-10, год выпуска 1956

Линейный разъединитель: тип РВ-10, год выпуска 1957

Трансформаторы тока:

Фаза А: тип —. Коэфф. трансф. —/5, зав № —, год выпуска — г.

Фаза В: тип —. Коэфф. трансф. —/5, зав № —, год выпуска — г.

Фаза С: тип —. Коэфф. трансф. —/5, зав № —, год выпуска — г.

Паспорт составил:

Должность	Фамилия и инициалы	Дата	
мастер	Фролов АВ	01. 2020	

1.1 РЕМОНТ

(краткие записи о проведённом ремонте)

Наработка	Параметр характеризующий ресурс или срок службы
С начала эксплуатации	
После последнего ремонта	
Сведения о проведённом ремонте	
25.02.2020 Ремонт МВ (замена кабелей включения ПЭ-10, регулировка)	
14.03.2021 Ремонт МВ (замена масла, замена проводки сливного отв. 2 шт	
18.05.2023 Ремонт МВ (замена масла, замена гибкой связи, регулировка)	
15.09.24 Ремонт МВ (замена проводки, настройка ходов, замена масла)	
27.02.26. Ремонт МВ (замена гибкой связи 2 шт, замена сбоска уровнемера)	

1.1. УЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Дата	Вид технического обслуживания	Основание	Должность, фамилия		Примечание
			Выполнившего работу	Проверившего работу	
25.02 2020	Ревизия, испытания	план-график	Забуев Е.В	Фролов А.В	
14.01 2021	Ревизия, испытания	план-график	Ломакин Д.В	Фролов А.В	
14.02 2022	Ревизия, испытания	план-график	Забуев Е.В	Фролов А.В	
17.05 2023	Ревизия, испытания	план-график	Матвеев А.А	Фролов А.В	
15.03 2024	Ревизия, испытания	план-график	Рушницын А.Е	Фролов А.В	
19.02 2025	Ревизия, испытания	план-график	Федоров В.И	Рушницын А.Е	
27.02 2026	Ревизия, испытания	план-график	Федоров В.И	Фролов А.В	