ПАСПОРТ

Камеры распределительной подстанции

Установочный номер в схеме № 15

Завод изготовитель Электрический зав-д Б завод, Год выпуска 1952

Заводской номер 13853

Место установки РП-17

Выключатель: тип ВМП-10, зав № 54, год выпуска 1954

Привод: тип ПП-11, зав № 3641, год выпуска 1954

Шинный разъединитель: тип —, год выпуска —

Линейный разъединитель: тип —, год выпуска —

Трансформаторы тока:

Фаза А: тип —, Коэфф. трансф. —/5, зав № —, год выпуска — г.

Фаза В: тип —, Коэфф. трансф. —/5, зав № —, год выпуска — г.

Фаза С: тип —, Коэфф. трансф. —/5, зав № —, год выпуска — г.

Паспорт составил:

Должность	Фамилия и инициалы	Дата	
мастер	Гранов А.В.	январь 2020г.	

1.1 РЕМОНТ

(краткие записи о проведённом ремонте)

Наработка	Параметр характеризующий ресурс или срок службы
С начала эксплуатации	
После последнего ремонта	

Сведения о проведённом ремонте

16.09.20 Ремонт МВ/замена уплотн, масла, ремонт привода, замена изолятора, разъединителя/

24.03.21. Ремонт МВ/ замена уплотнения, долива масла

22.03.22 Ремонт МВ/ [illegible] замена, регулировка

8.03.22 Замена масла, замена уплотнений, привода

13.01.24 Ревизия МВ - (замена масла, замена цилиндра, регулировка, испытание)

23.11.24. Ревизия МВ (замена масла, замена муфты, испытание).

15.06.25 Ревизия МВ (+ замена масла, испытание)

1.1. УЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Дата	Вид технического обслуживания	Основание	Должность, фамилия		Примечание
			Выполнившего работу	Проверившего работу	
14.02.20	Ревизия МВ, КСО	план	Фролов В.А	Горлов П.Б	
24.03.21	ревизия МВ, КСО	план-график	Фролов В.А	Горлов П.Б.	
28.03.22	ревизия МВ КСО	план-график	Фролов А.В	Горлов П.Б.	
18.12.22	ревизия, испытание МВ	план-график	Фролов В.В.	Горлов П.Б	
19.01.24	Ревизия изоляции МВ	план-график	Фролов В.В	Горлов П.Б	
23.11.24	Ревизия МВ	план-график	Фролов В.В	Горлов П.Б	
15.06 2025	Ревизия МВ	график	Фролов А.В	Горлов П.Б	