ПАСПОРТ

Камеры распределительной подстанции

Установочный номер в схеме № 23

Завод изготовитель Запорожский Тр-ор 3-д Год выпуска 1955

Заводской номер 13869

Место установки РП-17

Выключатель: тип ВМР-10, зав № 3695, год выпуска 1957г

Привод: тип ПЭ-11, зав № 54, год выпуска 1952г

Шинный разъединитель: тип —, год выпуска —

Линейный разъединитель: тип —, год выпуска —

Трансформаторы тока:

Фаза А: тип —, Коэфф. трансф. —/5, зав № —, год выпуска — г.

Фаза В: тип —, Коэфф. трансф. —/5, зав № —, год выпуска — г.

Фаза С: тип —, Коэфф. трансф. —/5, зав № —, год выпуска — г.

Паспорт составил:

Должность	Фамилия и инициалы	Дата	
мастер	Фролов Н.В	9 января 2020г	

1.1 РЕМОНТ

(краткие записи о проведённом ремонте)

Наработка	Параметр характеризующий ресурс или срок службы
С начала эксплуатации	
После последнего ремонта	

Сведения о проведённом ремонте

20.01.20 - ремонт МВ (замена масла, уплотнений, регулировка механизма)

06.02.21 - ремонт МВ (регулировка, замена изоляторов)

02.02.22 — ремонт МВ (замена масла, регулировка механизма, испытания)

16.12.22 регулировка, испытание МВ

02.02.24. Ревизия ст. (замена воздушной муфты, шрусовых, фланцев масла.)

20.03.2025 Ревизия ст. (замена масла, испытания)

1.1. УЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Дата	Вид технического обслуживания	Основание	Должность, фамилия		Примечание
			Выполнившего работу	Проверившего работу	
20.01.22	ревизия МЗ, ТО	планирует	Фролов А.В.	Горохов П.Б.	
06.02.23	ревизия МЗ, ТО, замена сальн. сальн.	планирует	Фролов А.В.	Горохов П.Б.	
02.02.22	ревизия МЗ, ТО, замена сальников	планирует	Фролов А.В.	Горохов П.Б.	
18.02.22	ревизия МЗ, замена сальников	планирует	Фролов А.В.	Горохов П.Б.	
2.02.24	ТО, замена кабеля, ревизия МЗ.	планирует	Фролов А.В.	Горохов П.Б.	
30.03 2025	Ревизия МЗ замена сальников	план	Фролов А.В.	Горохов П.Б.	