ПАСПОРТ

Камеры распределительной подстанции

Установочный номер в схеме № 36

Завод изготовитель Ивлевский трансформ, Год выпуска 1954

Заводской номер 225772

Место установки ПО-10

Выключатель: тип ВМО-10, зав № 14503, год выпуска 1954

Привод: тип ПП-11, зав № 2461, год выпуска 1954

Шинный разъединитель: тип РЛ-10, год выпуска 1954

Линейный разъединитель: тип РЛ-10, год выпуска 1954

Трансформаторы тока:

Фаза А: тип ТПОЛ, Коэфф. трансф. 600/5, зав № 84, год выпуска 1979 г.

Фаза В: тип —, Коэфф. трансф. —/5, зав № _____, год выпуска _____ г.

Фаза С: тип ТПОЛ, Коэфф. трансф. 600/5, зав № 54, год выпуска 1979 г.

Паспорт составил:

Должность	Фамилия и инициалы	Дата	
мастер	Фролов И.В.	1 февраля 2022г	

1.1 РЕМОНТ

(краткие записи о проведённом ремонте)

Наработка	Параметр характеризующий ресурс или срок службы
С начала эксплуатации	
После последнего ремонта	

Сведения о проведённом ремонте

28.02.22 ремонт ОПН-6кВ 54, ревизия ТТ, замена масла

23.03.22 ремонт ТТ (замена масла, ревизия ТТ, ревизия выключателя)

12.12.22 ремонт ТТ (ревизия, замена масла)

13.09.24 ремонт ТТ (замена масла, ревизия, испытания)

1.1. УЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Дата	Вид технического обслуживания	Основание	Должность, фамилия		Примечание
			Выполнившего работу	Проверившего работу	
28.02.24	ревизия ВСО, КСО	план-график	Фролов А.В	Комиссия в сост. 3-х	
23.03.24	ревизия ВСО, КВ	план-график	Фролов А.В	Комиссия в сост.	
24.05.24	Замена клапана	заявка	Фролов А.В	Комиссия в сост.	
18.11.24	ревизия, испыт. КВ	план-граф	Фролов А.В	Горохов П.Б	
13.09.24	Ревизия, испыт. КВ	план-график	Фролов А.В	Горохов П.Б	
26.10.2025	Ревизия КВ.	план	Фролов А.В	Горохов П.Б	