ПАСПОРТ

Камеры распределительной подстанции

Установочный номер в схеме № 4

Завод изготовитель Запорожский эл. завод, Год выпуска 1954

Заводской номер 54

Место установки РП-17

Выключатель: тип ВМП-10, зав № 1562, год выпуска 1954

Привод: тип ПЭ-11, зав № 3422, год выпуска 1954

Шинный разъединитель: тип —, год выпуска —

Линейный разъединитель: тип —, год выпуска —

Трансформаторы тока:

Фаза А: тип —, Коэфф. трансф. —/5, зав № —, год выпуска — г.

Фаза В: тип —, Коэфф. трансф. —/5, зав № —, год выпуска — г.

Фаза С: тип —, Коэфф. трансф. —/5, зав № —, год выпуска — г.

Паспорт составил:

Должность	Фамилия и инициалы	Дата	
мастер	Гринев А.В.	9 октября 2020 г.	

1.1 РЕМОНТ

(краткие записи о проведённом ремонте)

Наработка	Параметр характеризующий ресурс или срок службы
С начала эксплуатации	
После последнего ремонта	

Сведения о проведённом ремонте

15.02.20 Ремонт МВ / замена привода, регулировка

27.03.21 Ремонт МВ / замена уплотнений, долива масла, испытание изоляторов

16.03.22 Ремонт МВ / регулировка контактов привода

08.09.23 Ремонт МВ / долив масла, проверка, регулировка, испытание РЗА

5.04.24. Ревизия ЭВТ. (замена муфты, испытания, замена масла)

21.04.25 Ревизия ячейки (замена масла в ВМГ-10)

1.1. УЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Дата	Вид технического обслуживания	Основание	Должность, фамилия		Примечание
			Выполнившего работу	Проверившего работу	
15.02.20	Ревизия МВ, КСО	план-гр.	Фролов А.Б	Горлов П.Б	
27.02.21	Ревизия МВ, КСО, кабинет	план-график	Фролов В.В	Горлов П.Б	
16.03.22	Ревизия КСО МВ	план-график	Фролов В.В.	Горлов П.Б	
11.12.22	ревизия, замена МВ	план график	Фролов В.В.	Горлов П.Б	
6.09.23	Ревизия МВ	План график	Фролов В.В	Горлов П.Б	
05.04.24	Ревизия МВ.	план график	Фролов В.В	Горлов П.Б	
21.04 2025	Ревизия генера	план	Фролов В.В	Горлов П.Б	