ПАСПОРТ

Камеры распределительной подстанции

Установочный номер в схеме № 45

Завод изготовитель Ижевский эл.-завод, Год выпуска 1957

Заводской номер 2093

Место установки РП-67

Выключатель: тип ВМП-10, зав № 14300, год выпуска 1957

Привод: тип ПП-11, зав № 9653, год выпуска 1957

Шинный разъединитель: тип РВ-10/400, год выпуска 1957

Линейный разъединитель: тип РЛНД-10/400, год выпуска 1957

Трансформаторы тока:

Фаза А: тип ТОЛ. Коэфф. трансф. 600/5, зав № 54, год выпуска 1929 г.

Фаза В: тип —. Коэфф. трансф. —/5, зав № —, год выпуска — г.

Фаза С: тип ТОЛ. Коэфф. трансф. 600/5, зав № 54, год выпуска 1929 г.

Паспорт составил:

Должность	Фамилия и инициалы	Дата	
мастер	Фролов А.В.	января 2021 г.	

1.1 РЕМОНТ

(краткие записи о проведённом ремонте)

Наработка	Параметр характеризующий ресурс или срок службы
С начала эксплуатации	
После последнего ремонта	

Сведения о проведённом ремонте

27.02.21 Ремонт сил-ва № 5 (замена опор изолятора) МД

28.02.21 - Ремонт МВ (замена масла, испытание, ремонт привода, испытание, регулировка)

26.03.21 Ремонт МВ (замена масла, испытание, ремонт, регулировка)

15.12.21. Ремонт МВ (регулировка, испытание)

06.12.24	Ревизия ВТ (проверка, регулировка, испытания РЗА)
16.08.25	Замена масла в горшках ВМП-10

1.1. УЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Дата	Вид технического обслуживания	Основание	Должность, фамилия		Примечание
			Выполнившего работу	Проверившего работу	
27.02.24	Ревизия кпп, ксо	план-график	Фролов А.В	Комиссия	
24.03.24	Ревизия кпп, ксо, комп. соед	план-график	Фролов А.В	Горохов П.Б	
26.03.24	Ревизия кпп, ксо	план-график	Фролов А.В	Горохов П.Б	
12.11.24	Ревизия, внеплановый кпп	план	Фролов А.В	Горохов П.Б	
6.12.24	Ревизия кпп, испытание	план-график	Фролов А.В	Горохов П.Б	
16.08 2025	Ревизия механизма	план	Фролов А.В	Горохов П.Б	