ПАСПОРТ

Камеры распределительной подстанции

Установочный номер в схеме № 46

Завод изготовитель Ижевский электромеханический завод, Год выпуска 1954

Заводской номер 209577

Место установки РП-17

Выключатель: тип ВМП-10, зав № 84, год выпуска 1954

Привод: тип ПЭ-11, зав № 84, год выпуска 1954

Шинный разъединитель: тип РВ-10, год выпуска 1953

Линейный разъединитель: тип РЛ-10, год выпуска 1953

Трансформаторы тока:

Фаза А: тип ТПЛ, Коэфф. трансф. 600/5, зав № 81, год выпуска 1959 г.

Фаза В: тип —, Коэфф. трансф. —/5, зав № —, год выпуска — г.

Фаза С: тип ТПЛ, Коэфф. трансф. 600/5, зав № 82, год выпуска 1959 г.

Паспорт составил:

Должность	Фамилия и инициалы	Дата	
мастер	Ушаков А.Б.	январь 2020г.	

1.1 РЕМОНТ

(краткие записи о проведённом ремонте)

Наработка	Параметр характеризующий ресурс или срок службы
С начала эксплуатации	
После последнего ремонта	

Сведения о проведённом ремонте

27.02.20 Ремонт ВМП-10 № 5, удалена изол. резинов. нож

23.03.21 ремонт МВ, замена масла трансформ. 5, сдано з/ф

ремонт привода, регулировка контактов

26.03.22 Ремонт МВ, регулировка привода

11.12.22 замена масла, замена уплотнительных колец

[illegible]

20.12.24	Ревизия кл. (замена, неисправные РЗА)
16.08.25	Ревизия кл. Замена гибкой связи. Замена масла ВМГ-10

1.1. УЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Дата	Вид технического обслуживания	Основание	Должность, фамилия		Примечание
			Выполнившего работу	Проверившего работу	
21.02.22	Ревизия тех, КСО	план-график	Фролов АВ	Кочаров ВА	
25.03.22	Ревизия тех, КСО, кон. в-ды	план-график	Фролов АВ	Горохов П.Б.	
26.03.22	Ревизия тех, КСО, кабель. муф	план-график	Фролов А.В.	Горохов П.Б	
10.08.22	Ревизия, испыт тех	план-граф.	Фролов А.В	Горохов П.Б	
20.11.24	Ревизия, испытания тех	план-график	Фролов А.В	Горохов П.Б	
16.08 2025	Ревизия, испыт. тех.	плановая	Фролов АВ	Горохов ПБ	