ПАСПОРТ

Камеры распределительной подстанции

Установочный номер в схеме № 6

Завод изготовитель Запорожский тр-б завод Год выпуска 1954

Заводской номер 13956

Место установки РП-17

Выключатель: тип ВМП-10, зав № 514, год выпуска 1954

Привод: тип ПП-11, зав № 35242, год выпуска 1950

Шинный разъединитель: тип —, год выпуска —

Линейный разъединитель: тип —, год выпуска —

Трансформаторы тока:

Фаза А: тип —, Коэфф. трансф. —/5, зав № —, год выпуска — г.

Фаза В: тип —, Коэфф. трансф. —/5, зав № —, год выпуска — г.

Фаза С: тип —, Коэфф. трансф. —/5, зав № —, год выпуска — г.

Паспорт составил:

Должность	Фамилия и инициалы	Дата	
мастер	Рунов Н.В.	9 января 2020г	

1.1 РЕМОНТ

(краткие записи о проведённом ремонте)

Наработка	Параметр характеризующий ресурс или срок службы
С начала эксплуатации	
После последнего ремонта	

Сведения о проведённом ремонте

16.02.20 Ремонт МВ/ремонт привода, дегазировка!

24.03.21 Ремонт МВ/замена масла, регулировка!

03.09.22 Ремонт МВ/регулировка ремонт привода!

18.12.22 Замена масла МВ!

17.01.23 Ревизия МВ. Смазать подшипники осн. (Ани МВ)

1.1. УЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Дата	Вид технического обслуживания	Основание	Должность, фамилия		Примечание
			Выполнившего работу	Проверившего работу	
16.02.22	ревизия КСО, МВ	план-график	Фролов А.Б.	Горохов П.Б	
24.03.21	Ревизия МВ, КСО	план-график	Фролов А.Б.	Горохов П.Б	
22.03.22	ревизия МВ, КСО	план-график	Фролов А.В	Горохов П.Б.	
8.12.22	ревизия, испытание МВ	план-гр	Фролов А.Б.	Горохов П.Б	
17.07.23	Ревизия МВ	план график	Фролов АВ	Горохов ПБ	
27.04 2025	Ревизия МВ долив масла	масло	Фролов АВ	Горохов ПБ	