ПАСПОРТ

Камеры распределительной подстанции

Установочный номер в схеме № 5

Завод изготовитель г. Райчихинск, Год выпуска 1952

Заводской номер 1534

Место установки РП-29 сеть РП-3 яч 28

Выключатель: тип ВМГ-133, зав № 16799, год выпуска 1952

Привод: тип ПРБА-116, зав № 122, год выпуска 1951

Шинный разъединитель: тип РВ-10, год выпуска 1951

Линейный разъединитель: тип РВ-10, год выпуска 1951

Трансформаторы тока:

Фаза А: тип —. Коэфф. трансф. —/5, зав № —, год выпуска — г.

Фаза В: тип —. Коэфф. трансф. —/5, зав № —, год выпуска — г.

Фаза С: тип —. Коэфф. трансф. —/5, зав № —, год выпуска — г.

Паспорт составил:

Должность	Фамилия и инициалы	Дата	
мастер	Фролов АВ	01. 2020	

1.1 РЕМОНТ

(краткие записи о проведённом ремонте)

Наработка	Параметр характеризующий ресурс или срок службы
С начала эксплуатации	
После последнего ремонта	
Сведения о проведённом ремонте	
15.05.2024 Ремонт (замена опорных изоляторов, сбежек уровнемерное)	
13.10.2025. Ремонт. (замена бака привода (пробой изоляции), замена 2х шлангов гибкой связи)	

1.1. УЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Дата	Вид технического обслуживания	Основание	Должность, фамилия		Примечание
			Выполнившего работу	Проверившего работу	
07.05 2022	Ревизия	план график	Зайцев ЕН	Поляков АА	
13.08 2023	Капитальная ревизия	план	Иванов АА	Фролов АВ	
21.04 2024	Ревизия	план	Дунаев АЕ	Фролов АВ	
13.10 2025	Ревизия - ревизия	план	Федоров ВА	Фролов АВ	