Утверждаю:
Главный инженер
_____ В.М. Шишкин
«10» декабря 2025 г.

А К Т №43
технического освидетельствования
ТП-163/1
(наименование энергообъекта)

Составлен «10» декабря 2025 г.

Комиссия в составе:
Председатель:
Шишкин В.М. – главный инженер

Члены комиссии:
Горохов П.Б. – начальник участка
Фролов А.В. – мастер участка

Комиссия произвела освидетельствование:

ТП-163/1
(наименование энергообъекта)

Комиссия считает, что дальнейшая эксплуатация:

ТП-163/1
(наименование энергообъекта)

разрешается при условии устранения выявленных замечаний в сроки, предусмотренные отдельным приложением к Акту.

Следующее техническое освидетельствования энергообъекта провести в 2026 году

Председатель:
Главный инженер Шишкин В.М.

Члены комиссии:

Начальник участка Горохов П.Б.


Мастер участка Фролов А.В.

Дефектная ведомость к акту №43

ТП-163/1
(наименование энергообъекта)

«10» декабря 2025 г.

№ п/п	Наименование объекта	Выявленные замечания	Мероприятия по устранению выявленных замечаний	Ответств. лицо за устранение
1	ТП-163/1	1. Течь масла из сварных швов 2. Снижение сопротивления изоляции 3. Сопротивление обмоток по фазам отличаются более 2% 4. Моральное и физическое старение	Замена силового трансформатора	Начальник участка Горохов П.Б.

Начальник участка  Горохов П.Б.